

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

BY.70.06.01.013.E.000335.02.21 от 12.02.2021

ПРОДУКЦИЯ Трубы SANHA NiroTherm и пресс-фитинги SANHA NiroTherm (отводы, углы, обводы, тройники, муфты, ниппели, заглушки, сгоны, водорозетки, пресс-фланцы, сильфонные компенсаторы, вставки) из нержавеющей стали. Область применения: для систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения с предельным содержанием хлоридов 200мг/л при температуре +25°C, 40мг/л при +50°C и 15мг/л при +70°C. Возможность применения согласовывается с изготовителем

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SANHA GmbH & Co.KG. Адрес: Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Germany, ГЕРМАНИЯ

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО ЗАНА РУС. ИНН 7714706281. Адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д.16, оф.1301, РОССИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ Заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 11.02.2021 № 18-30/2021/225


СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен



(Handwritten signature)
А.Л.Скуранович

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

М.П.



BY 0008469